

występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.


12. Informacje dodatkowe:

- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
- realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

13. Uwagi dodatkowe:

- a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
- b) W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".
- c) Wyświetlniki opraw pomalować na kolor żółty.
- d) Dobudowane urządzenia, w stanie bez napięciowym, zgłosić do odbioru technicznego w RE Staszów.
- e) Do odbioru przedłożyć dokumentację powykonawczą.
- f) Wybudowane urządzenia pozostają w całości na majątku Inwestora - Odbiorcy
- g) Przed przystąpieniem do zabudowy nowych opraw w przypadku stwierdzenia istniejących nieczynnych opraw żarowych, należy spisać zakres demontażu. Nieczynne oprawy zdemontować i zdać do magazynu RE Staszów

Warunki przyłączenia opracował:

.....

PGE Dystrybucja
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów

Z-ca Dyrektora
.....
Grzegorz Jóźwik

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RP/KL