

Znak: ZGK- 430.26.2019

**Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY DWÓCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ROŻKI I GŁAZÓW

Na podstawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Obrazów (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. Poz. 3960), oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1152 dz.) odcinki sieci zapewniające dostawę wody do celów bytowo gospodarczych do miejscowości : Kleczanów, Zdanów, Jugoszków, Komorna, Świątniki, Święcica, Piekary, Węgrce, Kolonia Dębiany, Bileza należy projektować według następujących zasad.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Celem umożliwienia dostawy wody niezbędne jest wybudowanie dwóch odcinków sieci wodociągowej Ø 110 z rur PE 100 RC zgrzewanych do czołowo.

1. Odcinek w miejscowościach Głazów Rożki podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej z Ø 90 PVC na działce nr ewid. 68 w m. Rożki i połączyć z istniejącą siecią wodociagową Ø 110 PVC na działce nr ewid. 1/4 w miejscowości Głazów
2. Odcinek w miejscowości Głazów podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 PVC na działce nr ewid. 430 w Głazowie i połączyć z istniejącą siecią wodociagową Ø 110 PVC na działce nr ewid. 6/1 w miejscowości Głazów.

- Podczas włączania na węzłach zespoleniowych należy zastosować zasuwy miętko szczelne,
- Podczas wykonywania prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach gdzie zachodzi kolizja z infrastrukturą podziemną obcego pochodzenia .

Projekt: budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Informacje formalno- prawne

1. Warunkiem przystąpienia do budowy sieci wymagane jest dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.
2. Warunkiem wybudowania sieci jest przedłożenie i uzgodnienie w ZGK projektu jej usytuowania
3. Wykonania sieci musi być powierzone osobie lub przedsiębiorstwo posiadającemu stosowne uprawnienia do wykonania i nadzorowania robót w zakresie instalacji wodociagowych,
4. Wymagane jest przedłożenia geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej do odbioru końcowego sieci i wykonania dezynfekcji oraz dostarczenie dokumentów z tym związanych do ZGK w Obrazowie.

Warunki techniczne odebrano:

Obrazów dnia,2019 r.

Potwierdzenie odbioru (podpis).....

KIEROWNIK
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Obrazowie
inż. Paweł Gz