



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 34 94 101 faks. 41 36 85 126

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zaklad.Kielce@psgaz.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Sp. z o.o. Proenco
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

Wasz znak:

Sandomierz, 05.09.2019 r.

Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.763.046.2.19

Dot.: zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową sieci wodociągowej m. Głazów,
Gmina Obrazów wzdłuż drogi krajowej DK77.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.08.2019 r. dotyczący budowy sieci wodociągowej w m. Głazów, Gmina Obrazów wzdłuż drogi krajowej DK77, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach uzgadnia przedstawiony projekt w zakresie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową pod następującymi warunkami:

1. **W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są gazociągi średniego ciśnienia oraz gazociąg wysokiego ciśnienia DN350 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski.**
2. **Projektowaną sieć wodociągową należy sytuować w odległości min. 1,5m od istniejących gazociągów średniego ciśnienia.**
3. **W skrzyżowaniach projektowanej sieci wodociągowej z sieciami gazowymi należy zachować odległość pionową pomiędzy zewnętrznymi ściankami infrastruktury min. 0,2m w stosunku do gazociągów średniego ciśnienia oraz 0,25m do gazociągów wysokiego ciśnienia.**
4. **Projektowane zasowy na sieci wodociągowej należy sytuować min. 1,5m od istniejących gazociągów.**
5. **Prace ziemne w strefie sieci gazowych należy wykonać z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).**
6. **Należy odtworzyć istniejące znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposób niekolidujący z planowaną inwestycją.**
7. **Prace ziemne w strefie istniejącego gazociągu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionych pracowników Gazowni w Sandomierzu, ul. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 41 349 41 01. Wykonawca winien informować Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Sekcję Zarządzania**



Majątkiem Sieciowym w Sandomierzu o szczegółowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociągu oraz zlecić prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociągu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania Systemu gazowego & 17 pkt. 6 Zakład pobierze opłatę z tytułu prowadzenia w/w czynności na podstawie uzgodnionego przez Wykonawcę i Gazownię w Sandomierzu protokołu zawierającego zakres wykonanych prac. Podstawą do naliczenia opłat jest obowiązujący cennik w Oddziale Zakład Gazowniczy w Kielcach.

8. Wszelkie koszty związane z w/w inwestycją w całości ponosi inwestor.
9. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Sekcja Zarządzaniem Majątkiem Sieciowym w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz.
10. Ewentualne uszkodzenia sieci gazowej należy zgłosić pod tel. 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.
11. Ważność warunków określa się do dnia 04.09.2021 r.

MIĘROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem
Sieciowym
Piotr Stańkowski

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”

Otrzymują:
1x adresat
1x ZMSZ a/a