



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA  
ISTNIEJĄCEGO KABLA

SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU  
Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM



UWAGA:  
Zasypkę wykopu do wysokości istniejącego  
rurociągu lub kabla należy wykonać  
gruntem sytkim (piaskiem) zagęszczonym  
do 95% wskaźnika Proctora

Nazwa rysunku: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W WYKOPACH					Nr rysunku: 5
Objekt: ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI GLĄZÓW WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ DK77					Skala: bez skali
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Stadium:
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL - 178/90		08.2019r	PW
Asystent:					
mgr inż. P. MAGDZIARZ				08.2019r	PROENCO
Sprawdził:					ul. Warszawska 30/10
mgr inż. P. JAGIEŁŁO	INSTAL.-INŻ.	SWK/0067/ POOS/11		08.2019r	25-312 Kielce