



- - zwody poziome i przewody odprowadzające drutem FeZn Ø8mm pod elewacją
- ⊞ - złącze kontrolne bednarka-drut w puszcze pod elewacją
- . - . - - uziom fundamentowy FeZn 30x4mm
- ↗ - igliczka pionowa z drutu FeZn Ø8mm o wysokości 0,5m
- ⤵ - połączenia elementów przewodzących drutem FeZn Ø8mm

Nazwa tematu	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w msc. Jugoszków, działka 86/1		
Nazwa rysunku	Instalacja odgromowa - rzut dachu		
Inwestor	GMINA OBRAZÓW OBRAZÓW 84, 27-641 OBRAZÓW		
Projektował	mgr inż. Krzysztof Prezgot upr. proj. SWK/0132/PBE/17		
WG KONSTRUKCJE ul. Kwiatkowskiego 29 39-400 Tarnobrzeg	Faza Projekt budowlany		
	Data 12.2018	Skala 1:50	Nr rys. E03