

**Gmina Obrazów**

27-641 Obrazów

tel. 071

071-65-81

**Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jugoszków, Święcica, Świątniki, Sucharzew, Obrazów, Komorna, Żurawica.**

Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn zm.).

**Zamawiający:**

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 830409761

**I. Przedmiot zamówienia:**

**Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jugoszków, Święcica, Świątniki, Sucharzew, Obrazów, Komorna, Żurawica.**

**Kody ze słownika CPV:**

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
- 45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji
- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej terenu
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów kabli
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
- 71322000-1 Usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów
  - inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów jest Pan Tomasz Przewłocki, kontakt: email: [tprzewlocki@obrazow.pl](mailto:tprzewlocki@obrazow.pl) tel. 15 836 51 62
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- \* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
- \*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- \*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **1 Opis przedmiotu:**

**1.1 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 313 położonej w msc. Świącica – stacja transformatorowa Świącica 3.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie przewodu długości ok. 500m od słupa nr 1 do słupa nr 19, podwieszenie na słupie ŻN nr 16 oraz słupie ŻN 19 kompletnej oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l. na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Parametry materiałów:

Przewód wg wydanych warunków.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa uliczna LED – 7500 l

Oprzyrządowanie: uchwyt do wysięgnika ŻN, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXS<sub>n</sub> 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniowe należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

## **1.2 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 151 oraz 152 położonej w msc. Świącica – stacja transformatorowa Świącica 1.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie przewodu długości ok. 500m od słupa nr 59 do słupa nr 69, podwieszenie na słupie nr 63 oraz słupie nr 66 kompletnej oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l. na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Parametry materiałów:

Przewód wg wydanych warunków.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa uliczna LED – 7500 l

Oprządkowanie: uchwyt do wsięgnika wirowego, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniową należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

### **1.3 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 101 położonej w msc. Komorna – stacja transformatorowa Komorna 3.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie przewodu długości ok. 180m od słupa nr 17 do słupa nr 31, podwieszenie na słupie ŻN nr 27 oraz słupie ŻN 29 kompletnej oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l na wsięgniku wraz z oprządkowaniem.

Parametry materiałów:

Przewód wg wydanych warunków.

Wsięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wsięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa uliczna LED – 7500 l

Oprządkowanie: uchwyt do wsięgnika ŻN, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniową należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

#### **1.4 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 92 położonej w msc. Sucharzew – stacja transformatorowa Sucharzew.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie przewodu długości ok. 130m od słupa nr 20 do słupa nr 23, podwieszenie na słupie nr 20, 21, 22, 23 kompletnej oprawy oświetleniowej LED 30W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Zamawiający zakupił: wysięgnik 0,5x0,5 – 4 szt, złącze izolacyjne zerowe – 4 szt, złącze izolacyjne bezpiecznikowe – 4 szt, izolacyjne złącze fazowe izolowane – 8 szt, wkładka topikowa – 4 szt, oprawa uliczna LED 30W 4000K, 3500 LM - 4 szt. Do obowiązków wykonawcy należy zakupienie skrzynki pomiarowej, którą należy zamontować na słupie nr 22.

Do obowiązku Wykonawcy należy zakupienie pozostałych materiałów, które będą niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniową należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

#### **1.5. Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0777T (nr ewid. 565) położonej w msc. Świątniki – stacja transformatorowa Świątniki 1.**

Zakres prac obejmuje:

- budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu ASXSn 2 x 25 mm<sup>2</sup> o łącznej długości 102 mb z istniejącego słupa linii nn nr 15
- posadowienie słupa EPV-10.5

- montaż oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem na słupie nr 15/1

Na w/w zakres opracowana została dokumentacja techniczna. Opisany zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wydanymi warunkami technicznymi. W/w zapis nie dotyczy rodzaju lamp. Należy zamontować lampy LED BRP 83W - 9 5000l.

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

#### **1.6 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 263 położonej w msc. Żurawica – stacja transformatorowa Żurawica 1.**

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ziemnej linii kablowej YAKXS 35mm<sup>2</sup> o długości 287m,

- posadowienie słupa oświetleniowego nr 2/WO ŻN-10 oraz słupa nr 3/WO ŻN-10

- montaż dwóch opraw oświetleniowych LED BRP 83W - 9 5000l na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem

Na w/w zakres opracowana została dokumentacja techniczna. Opisany zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wydanymi warunkami technicznymi. W/w zapis nie dotyczy rodzaju lamp. Należy zamontować lampy LED BRP 83W - 9 5000l.

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

#### **1.7 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0737T o nr ewid. 101 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 1.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie kompletnej oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem na słupie wirowym nr 19

Parametry materiałów:

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa uliczna LED – 7500 l

Oprzyrządowanie: uchwyt do wysięgnika wirowego, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniowe należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

### **1.8 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 100 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 2.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie kompletnej oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem na słupie wirowym nr 13

Parametry materiałów:

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa uliczna LED – 7500 l

Oprzyrządowanie: uchwyt do wysięgnika wirowego, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniowe należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

### **1.9 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0737T o nr ewid. 106/2 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 2.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie kompletnej oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem na słupie wirowym nr 18

Parametry materiałów:

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa uliczna LED – 7500 l

Oprzężenie: uchwyt do wysięgnika wirowego, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniową należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

### **1.10 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszów – stacja transformatorowa Jugoszów 3.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie kompletnej oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l na wysięgniku wraz z oprzężeniem na słupie wirowym nr 2 oraz na słupie ŻN nr 8.

Parametry materiałów:

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa uliczna LED – 7500 l

Oprzężenie: uchwyt do wysięgnika wirowego, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniowe należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

### **1.11 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 3.**

Zakres prac obejmuje podwieszenie przewodu długości ok. 50m od słupa nr 12 do słupa nr 12/1 podwieszenie na słupie ŻN nr 12/1 kompletnej oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Parametry materiałów:

Przewód wg wydanych warunków.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa uliczna LED – 7500 l

Oprzyrządowanie: uchwyt do wysięgnika wirowego, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów tj. na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt powykonawczy wraz z pomiarami oraz oświadczeniem wykonawcy. Dowieszony przewód oraz oprawę oświetleniowe należy oznaczyć tabliczką z napisem WO.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych)

cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

### **1.12 Rozbudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego o odcinek kablowy celem oświetlenia drogi powiatowej 0782T położonej w msc. Obrazów**

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ziemnej linii kablowej YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> o długości 132m,
- montaż oprawy oświetleniowej LED BRP 56W - 7 500l na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem

Na w/w zakres opracowana została dokumentacja techniczna. Opisany zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wydanymi warunkami technicznymi

### **1.13 Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 345 położonej w msc. Obrazów – stacja transformatorowa Obrazów 2.**

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie: ok. 50mb linii napowietrznej, dobudowę jednego słupa betonowego z oprawą uliczną oświetleniową LED BRP 56W - 7 500l. Miejsce włączenia do sieci słup nr 35.

Zakres prac obejmuje również wykonanie w terenie zaprojektowanego oświetlenia zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca musi uzyskać zgodę właścicieli działek w formie umów cywilno – prawnych na wejście w teren działki oraz umieszczenie urządzenia obcego. Opracowaną dokumentację należy uzgodnić z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz RE Staszów. Oświetlenie należy zaprojektować na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE. Na terenie Gminy Obrazów obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w granicach sołectw Gminy.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez wykonawcę (projektanta):

1) Projektu budowlano-wykonawczego na w/w odcinek w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk w/w projektu – 5 egzemplarzy wersji oryginalnej,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD – 1 egz.

Dokumentację należy sporządzić w stopniu umożliwiającym uzyskania braku sprzeciwu co do zamiaru wykonania zgłoszonych robót.

Złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu leży po stronie Zamawiającego.

Parametry materiałów:

Przewód wg wydanych warunków.

Słup wg. obliczeń

Oprawa uliczna LED BRP 56W - 7 500l

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych - o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

#### **Uwaga!!!**

Zakres prac obejmuje wykonanie w terenie zaprojektowanego oświetlenia zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

#### 3. Miejsce realizacji prac:

- działka gminna o nr ewid. 313 położona w miejscowości Świącica,
- działka gminna o nr ewid. 151, 152 położona w miejscowości Świącica,
- działka gminna o nr ewid. 101 położona w miejscowości Komorna
- działka gminna o nr ewid. 92 położona w miejscowości Sucharzew
- działka powiatowa nr 0777T położona w miejscowości Świątniki
- działka gminna o nr ewid. 263 położona w miejscowości Żurawica
- działka powiatowa nr 0737T położona w miejscowości Jugoszów
- działka gminna nr 107/1, 100 położona w miejscowości Jugoszów
- działka powiatowa nr 0782T położona w miejscowości Obrazów
- działka gminna nr 345 położona w miejscowości Obrazów

#### 4. Termin realizacji zamówienia: pięć miesięcy od daty zawarcia umowy

#### 5. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

#### 6. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

$C(\text{cena oferty}) = \text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert} : \text{cena łączna oferty badanej} \times 100$   
pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

#### 7. Informacje dodatkowe:

1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (15) 836 51 62,  
e-mail: [inwestycje@obrazow.pl](mailto:inwestycje@obrazow.pl)

pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84,  
27 – 641 Obrazów.

5) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

6) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 09.03.2021 roku do godziny 12<sup>00</sup> w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

**„Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: „Jugoszów, Świącica, Świątniki, Sucharczów, Obrazów, Komorna, Żurawica”. Nie otwierać do dnia 09.03.2021 do godziny 12<sup>15</sup>”**

Oferty zostaną otwarte dnia: 09.03.2021 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 13.

7) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

8) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

9) Zamawiający zastrzega prawo do zlecenia prac częściowych objętych zamówieniem.

10) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

11) Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy.

12) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:

- a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie
- b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
- c) dokonać analizy dostępnych materiałów w szczególności map sytuacyjno-wysokościowych, ewidencji gruntów, „uzbrojenia” terenu,

13) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

14) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej [www.obrazow.4bip.pl](http://www.obrazow.4bip.pl)

15) Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.obrazow.4bip.pl](http://www.obrazow.4bip.pl) w zakładce *Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EURO*

16) Załączniki:

- formularz ofertowy - załącznik nr 1
- wzór umowy - załącznik nr 2
- mapa pogładowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 313 położonej w msc. Świącica – stacja transformatorowa Świącica 3 - załącznik nr 3
- mapa pogładowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 151 oraz 152 położonej w msc. Świącica – stacja transformatorowa Świącica 1 - załącznik nr 4
- mapa pogładowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 101 położonej w msc. Komorna – stacja transformatorowa Komorna 3 - załącznik nr 5

- mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 92 położonej w msc. Sucharzów – stacja transformatorowa Sucharzów - załącznik nr 6
- mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0737T o nr ewid. 101 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 1 - załącznik nr 7
- mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 100 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 2 - załącznik nr 8
- mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0737T o nr ewid. 106/2 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 2 - załącznik nr 9
- mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 3 - załącznik nr 10
- mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 3 - załącznik nr 11
- mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 3 - załącznik nr 12
- dokumentacja techniczna na rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0777T (nr ewid. 565) położonej w msc. Świątniki – stacja transformatorowa Świątniki 1 - załącznik nr 13
- dokumentacja techniczna na rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 263 położonej w msc. Żurawica – stacja transformatorowa Żurawica 1 - załącznik nr 14
- dokumentacja techniczna na rozbudowę istniejącej linii oświetlenia ulicznego o napowietrzny odcinek celem oświetlenia drogi powiatowej 0782T położonej w msc. Obrazów załącznik nr 15
- mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją budową kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 345 położonej w msc. Obrazów – stacja transformatorowa Obrazów 2.

Obrazów, dn. 02.03.2021 r.

Z up. Wójta  
*mgy Pelagia Kotowska*  
SEKRETARZ GMINY

Wójt Gminy

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn zm.).

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr telefonu .....

Fax.....

E-mail:  
.....

Nr NIP .....

Nr REGON .....

Nazwa banku i numer rachunku bankowego .....

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27 – 641 Obrazów  
pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie  
tel. (15) 836 51 62  
fax (15) 836 55 51  
NIP 864 175 19 16  
REGON 830409761

Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

My niżej podpisani: .....

.....  
**działający w imieniu i na rzecz.....**  
.....  
.....

(należy podać pełną nazwę Dostawcy i adres)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto: .....złotych

(słownie:.....)

w tym:

1.1 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 313 położonej w msc. Święcica – stacja transformatorowa Święcica 3.

Cena brutto: .....złotych

(słownie:.....)

1.2 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 151 oraz 152 położonej w msc. Święcica – stacja transformatorowa Święcica 1.

- Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.3 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 101 położonej w msc. Komorna – stacja transformatorowa Komorna 3.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.4 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 92 położonej w msc. Sucharów – stacja transformatorowa Sucharów.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.5. Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0777T (nr ewid. 565) położonej w msc. Świątniki – stacja transformatorowa Świątniki 1.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.6 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 263 położonej w msc. Żurawica – stacja transformatorowa Żurawica 1.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.7 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0737T o nr ewid. 101 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 1.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.8 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 100 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 2.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.9 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0737T o nr ewid. 106/2 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 2.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.10 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 3.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.11 Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszków – stacja transformatorowa Jugoszków 3.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.12 Rozbudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego o odcinek kablowy celem oświetlenia drogi powiatowej 0782T położonej w msc. Obrazów  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)
- 1.13 Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 345 położonej w msc. Obrazów – stacja transformatorowa Obrazów 2.  
Cena brutto: .....złotych  
(słownie:.....)

3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia przyjęcia zlecenia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.

.....  
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Wzór umowy Nr /2021**

zawarta w dniu ..... pomiędzy Gminą Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów,  
NIP 864 175 19 16 zwaną w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, której działa:  
Krzysztof Tworek - Wójt Gminy  
przy kontrasygnacie Jadwigi Smardz – Skarbnik Gminy  
a

.....  
reprezentowaną przez:

..... – .....

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”  
na podstawie na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.  
2019 z późn zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z materiałów własnych:

- 1) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 313 położonej w msc. Świącica – stacja transformatorowa Świącica 3.
- 2) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 151 oraz 152 położonej w msc. Świącica – stacja transformatorowa Świącica 1.
- 3) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 101 położonej w msc. Komorna – stacja transformatorowa Komorna 3.
- 4) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 92 położonej w msc. Sucharzew – stacja transformatorowa Sucharzew.
- 5) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0777T (nr ewid. 565) położonej w msc. Świątniki – stacja transformatorowa Świątniki 1.
- 6) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 263 położonej w msc. Żurawica – stacja transformatorowa Żurawica 1.
- 7) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0737T o nr ewid. 101 położonej w msc. Jugoszew – stacja transformatorowa Jugoszew 1.
- 8) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 100 położonej w msc. Jugoszew – stacja transformatorowa Jugoszew 2.
- 9) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0737T o nr ewid. 106/2 położonej w msc. Jugoszew – stacja transformatorowa Jugoszew 2.
- 10) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszew – stacja transformatorowa Jugoszew 3.
- 11) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 107/1 położonej w msc. Jugoszew – stacja transformatorowa Jugoszew 3.
- 12) Rozbudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego o odcinek kablowy celem oświetlenia drogi powiatowej 0782T położonej w msc. Obrazów
- 13) Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 345 położonej w msc. Obrazów – stacja transformatorowa Obrazów 2.

2. Zadania określone w § 1. ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zostaną wykonane zgodnie z wydanymi warunkami, opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarami oraz ofertą z dnia ..... stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

## § 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się:

- 1) Zorganizować plac budowy; w szczególności wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa;
- 2) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie powodującym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, a także zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;
- 3) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
- 4) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
- 5) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
- 6) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
- 7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
- 8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
- 9) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
- 10) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- 11) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- 12) Komplectowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;
- 13) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
- 14) Informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość lub termin zakończenia robót.
- 15) Wystąpienie do zarządcy drogi z wnioskiem o prowadzenie robót, oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi krajowej
- 16) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

17) W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

18) Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót.

## **2. Do obowiązków Wykonawcy należy:**

1) Uzyskanie map do celów projektowych dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 13

2) Wykonanie koncepcji przebiegu dobudowy oświetlenia dla zadania określonego w § 1, ust, pkt 13

3) Dokonanie uzgodnienia zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 13 z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4) Dokonanie uzgodnienia z RE zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 13

5) Uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego rodzaju zamontowanego wysięgnika dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

6) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

7) Uzyskanie zgód właścicieli gruntów w formie umowy cywilno - prawnej na określoną szczegółową lokalizację i dobudowę oświetlenia na ich działkach z potwierdzeniem własnoręczności podpisu - każda umowa wraz z mapą lokalizacji dobudowy oświetlenia ma być przygotowana w 2 egzemplarzach (po 1 egzemplarzu dla: właściciela działki, Zamawiającego, dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 13

8) Wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 13

9) Wykonanie wykazu właścicieli działek objętych przedmiotem zamówienia dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 13.

10) Wykonanie wypisu z rejestrów gruntów dla działek objętych przedmiotem zamówienia dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 13.

11) wytyczenie geodezyjne obiektów oraz dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt.5, 6, 13

12) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Obrazów – do załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń, niezbędne do opracowania w/w projektu.

13) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

14) Dokumentacja wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania.

15) Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych.

16) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawienia Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych,

17) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

Projekt w fazie wstępnej – przed uzgodnieniami i w wersji ostatecznej należy przedstawić w referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska celem uzyskania jego akceptacji.

18) Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

19) W dokumentacji projektowej dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt. 13 nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności.

### § 3.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Protokolarnie przekazanie frontu robót,
- 2) Współdziałać w uzyskaniu uzgodnień i zgody instytucji niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji,
- 3) Uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności związanych z zakresem umowy,
- 4) Dokonać odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
- 5) Wystawienie upoważnienia umożliwiającego Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dokumentacji projektowej,
- 6) Wykonanie wypisu i wyrysów z MPO działek na których będą wykonywane prace,
- 7) Złożenie opracowanej dokumentacji technicznej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.
- 8) Przekazanie projektu budowlano – wykonawczego na rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0777T (nr ewid. 565) położonej w msc. Świątniki – stacja transformatorowa Świątniki 1.
- 9) Przekazanie projektu budowlano – wykonawczego na rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 263 położonej w msc. Żurawica – stacja transformatorowa Żurawica 1.
- 9) Przekazanie projektu budowlano – wykonawczego na rozbudowę istniejącej linii oświetlenia ulicznego o odcinek kablowy celem oświetlenia drogi powiatowej 0782T położonej w msc. Obrazów

### § 4.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- a) termin rozpoczęcia prac – dzień podpisania umowy
- b) termin realizacji prac określonych w § 1 nastąpi do dnia .....

2. Termin zakończenia prac może ulec zmianie, z ważnych obiektywnych przyczyn, za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu.

### § 5.

1. Wymagania dotyczące formy przekazywanej dokumentacji technicznej na:

- 1) budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej o nr ewid. 345 położonej w msc. Obrazów – stacja transformatorowa Obrazów:
  - a) dokumentacja techniczna w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej.



toku odbioru.

2. Odbiór robót prac określonych w § 1 ust. 1, pkt. 13

1) Opracowana dokumentacja techniczna zostanie przekazana protokołem zdawczo odbiorczym.

#### § 8.

1. Z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:

1) powielanie dokumentacji dowolną techniką

2) wprowadzanie dokumentacji projektowej do pamięci komputera, przesyłanie

3) wykorzystanie dokumentacji projektowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, będących przedmiotem dokumentacji projektowej, w szczególności poprzez włączanie jej części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie dokumentacji projektowej i jej części wszystkim zainteresowanym postępowaniem,

4) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,

5) publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji projektowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

6) skierowanie dokumentacji projektowej do realizacji.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

4. Sposób korzystania z dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji projektowej oraz przyjętymi zwyczajami.

#### § 9.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni.

#### § 10.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1). Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy albo odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy

2). Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

3). Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1). Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Kary będą naliczane począwszy od pierwszego dnia po upływie terminów ich wymagalności.

4. Maksymalna wysokość kar umownych wyniesie 40% wynagrodzenia umownego brutto.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. Strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy rzeczywista szkoda przekroczy wysokość naliczonych kar umownych.

#### § 11.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

2. Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będzie sąd arbitrażowy, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### § 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez obie strony pod rygorem nieważności.

#### § 13

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### § 14

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**